UNIVERSITÄTSKLINIKUM
Schleswig-Holstein

Amt Süderbrarup
Eing. 27. Juli 2023
Anl.: .....
Abt.: .....

Campus Kiel
Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene

Arnold-Heller-Str. 3, Haus V41
24105 Kiel, den 20.07.2023
Lieferadresse:
Brunswiker Str. 4, 24105 Kiel
Bereich Umwelthygiene / Kundenbetreuung
Telefon (0431) 500-16430
Telefax (0431) 500-16428
wasser-probenahme@uksh.de

UKSH, Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene
Arnold-Heller-Str. 3, Haus V41, Lieferadresse: Brunswiker Str. 4, 24105 Kiel

Amt Süderbrarup
Gemeinde Ulsnis
Königstr. 5
24392 Süderbrarup

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-PL 13069-01-00

Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-324854
Bewertung

Probenahmeadresse:	**Schlei, Gunneby, RefNr.: 59021-0**
Probenart:	**Oberflächenwasser**
Auftraggeber:	**Kreis Schleswig - Flensburg - Fachdienst Gesundheit**

Die Keimzahlen der untersuchten mikrobiologischen Parameter geben keinen Anlass zur Beanstandung. Die zugehörigen Grenzwerte der Badegewässerverordnung Schleswig-Holstein 2018 werden eingehalten.

gez. Dr. M. Hippelein
(Laborleitung)

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

aaa-Anschreiben-umwelt 03.crd

Seite 1 weiter mit Seite 2

UNIVERSITÄTSKLINIKUM
Schleswig-Holstein

Campus Kiel

Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene

Arnold-Heller-Str. 3, Haus V41
24105 Kiel, den 20.07.2023
Lieferadresse:
Brunswiker Str. 4, 24105 Kiel

Bereich Umwelthygiene/Kundenbetreuung
Telefon (0431) 500-16430
Telefax (0431) 500-16428

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL 13069-01-00

Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-324854
Messergebnisse

Probenahmeadresse: Schlei, Gunneby, RefNr. 59021-0
Probenart: Oberflächenwasser
Auftraggeber: Kreis Schleswig - Flensburg
Fachdienst Gesundheit
Probenehmer: GA Schleswig-Flensburg - Johannsen Helge
Entnahmedatum: 17.07.2023
Eingangsdatum: 18.07.2023
Bearbeitungsbeginn: 18.07.2023
Bearbeitung beendet: 20.07.2023

Labornummer		LU1404248		Messverfahren	Grenz-/ Richtwert
Probenbezeichnung					
TEIS-ZID		25...100...01075			
Probenahmezeit		11:05			
Probenahmeart		Schöpfprobe			
Mikrobiologische Parameter					
Escherichia coli (Badegew.)	MPN/100 ml	53		#DIN EN ISO 9308-3:1999-07	1800
Intest. Enterokokken (Badegew.)	MPN/100 ml	<10		#DIN EN ISO 7899-1:1999-07	700

n.n.: nicht nachgewiesen; ---: nicht analysiert; extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert

atp-Umwelt Befund 02.lst

Der vorliegende Prüfbericht bezieht sich ausschließlich auf die dem Labor vorliegenden Prüfgegenstände.
Jede auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch das Prüflabor.
Auftragsbezogene Daten werden im Labormanagementsystem des Prüflabors gespeichert. Sie haben das Recht der Datenspeicherung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widersprechen.

UNIVERSITÄTSKLINIKUM
Schleswig-Holstein

Amt Süderbrarup
Eing. 27. Juli 2023
Anl.: .....
Abt.: .....

Campus Kiel

Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene

Arnold-Heller-Str. 3, Haus V41
24105 Kiel, den 20.07.2023
Lieferadresse:
Brunswiker Str. 4, 24105 Kiel

Bereich Umwelthygiene/Kundenbetreuung
Telefon (0431) 500-16430
Telefax (0431) 500-16428
wasser-probenahme@uksh.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-13069-01-00

UKSH, Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene
Arnold-Heller-Str. 3, Haus V41, Lieferadresse: Brunswiker Str. 4, 24105 Kiel

Amt Süderbrarup
Gemeinde Ulsnis
Königstr. 5
24392 Süderbrarup

Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-324847
Bewertung

Probenahmeadresse: **Schlei, Hagab, RefNr.: DESH_PR_0262**
Probenart: **Oberflächenwasser**
Auftraggeber: **Kreis Schleswig - Flensburg - Fachdienst Gesundheit**

Die Keimzahlen der untersuchten mikrobiologischen Parameter geben keinen Anlass zur Beanstandung. Die zugehörigen Grenzwerte der Badegewässerverordnung Schleswig-Holstein 2018 werden eingehalten.

Die Gesamtbeurteilung des Badegewässers erfolgt am Ende der Badesaison auf Grundlage der Daten aus den vergangenen vier Jahren.

gez. Dr. M. Hippelein
(Laborleitung)

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

aaa-Anschreiben-umwelt 03.crd

Seite 1 weiter mit Seite 2

UNIVERSITÄTSKLINIKUM
Schleswig-Holstein

Campus Kiel

Institut für Krankenhaus- und Umwelthygiene

Arnold-Heller-Str. 3, Haus V41
24105 Kiel, den 20.07.2023
Lieferadresse:
Brunswiker Str. 4, 24105 Kiel

Bereich Umwelthygiene/Kundenbetreuung
Telefon (0431) 500-16430
Telefax (0431) 500-16428

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL 13069-01-00

Prüfbericht zu Auftrag Nr. AU-324847
Messergebnisse

Probenahmeadresse: Schlei, Hagab, RefNr. DESH_PR_0262
Probenart: Oberflächenwasser
Auftraggeber: Kreis Schleswig - Flensburg
Fachdienst Gesundheit
Probenehmer: GA Schleswig-Flensburg - Johannsen Helge
Entnahmedatum: 17.07.2023
Eingangsdatum: 18.07.2023
Bearbeitung beendet: 20.07.2023

Labornummer		LU1404239		Messverfahren	Grenz-/ Richtwert
Probenbezeichnung					
TEIS-ZID		25...100...01076			
Probenahmezeit		10:20			
Probenahmeart		Schöpfprobe			
Mikrobiologische Parameter					
Escherichia coli (Badegew.)	MPN/100 ml	21		#DIN EN ISO 9308-3:1999-07	1800
Intest. Enterokokken (Badegew.)	MPN/100 ml	21		#DIN EN ISO 7899-1:1999-07	700

n.n.: nicht nachgewiesen; ---: nicht analysiert; extern: Analyse in einem externen akkreditierten Vertragslabor; # Verfahren akkreditiert

atp-Umwelt Befund 02.lst

Der vorliegende Prüfbericht bezieht sich ausschließlich auf die dem Labor vorliegenden Prüfgegenstände.
Jede auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch das Prüflabor.
Auftragsbezogene Daten werden im Labormanagementsystem des Prüflabors gespeichert. Sie haben das Recht der Datenspeicherung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widersprechen.